



Качество газа по данным хроматографов

08. 11.2025

Точка учета	Параметр	Значение
ГРС-1А г. Омск	Молярная доля диоксида углерода, %	0,22
	Молярная доля азота, %	1,08
	Плотность при стандартных условиях, кг/м ³	0,6962
	Низшая теплота сгорания, ккал/м ³	8090,6
ГРС-5 г.Омск	Молярная доля диоксида углерода, %	0,23
	Молярная доля азота, %	1,09
	Плотность при стандартных условиях, кг/м ³	0,6965
	Низшая теплота сгорания, ккал/м ³	8090,6

Подготовил и передал диспетчер ОЛПУМГ:

Бушуев