



Качество газа по данным хроматографов

20. 09.2026

Точка учета	Параметр	Значение
ГРС-1А г. Омск	Молярная доля диоксида углерода, %	0,97
	Молярная доля азота, %	1,58
	Плотность при стандартных условиях, кг/м ³	0,7433
	Низшая теплота сгорания, ккал/м ³	8369,2
ГРС-5 г.Омск	Молярная доля диоксида углерода, %	1,08
	Молярная доля азота, %	1,86
	Плотность при стандартных условиях, кг/м ³	0,7550
	Низшая теплота сгорания, ккал/м ³	8436,0

Подготовил и передал диспетчер ОЛПУМГ:

Вдовин К. И.