



Качество газа по данным хроматографов

25. 04.2025

Точка учета	Параметр	Значение
ГРС-1А г. Омск	Молярная доля диоксида углерода, %	0,25
	Молярная доля азота, %	1,11
	Плотность при стандартных условиях, кг/м ³	0,6999
	Низшая теплота сгорания, ккал/м ³	8121,5
ГРС-5 г.Омск	Молярная доля диоксида углерода, %	0,25
	Молярная доля азота, %	1,10
	Плотность при стандартных условиях, кг/м ³	0,7000
	Низшая теплота сгорания, ккал/м ³	8122,7

Подготовил и передал диспетчер ОЛПУМГ:

Вагазов